

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

N° 2622/0086-A-M1-CER

Emitido a: / Issued to:

Titular del certificado /
License holder

SALICRU S.A.
Avda de la serra, 100 08460 Santa M de Palautordera,
Barcelona (Spain)

Marca / Trademark

SALICRU

Número de contrato /
Contract number

801662

Se certifica que el product: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product: **Grid-connected PV Inverter**



Modelos / Models

EQX2 1001-S	EQX2 1501-S	EQX2 2001-S	EQX2 2501-S	EQX2 3001-S
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Datos técnicos: / Rated
characteristics:

Potencia nominal / Rated Power	1000 W	1500 W	2000 W	2500 W	3000 W
Tensión nominal / Rated Voltage	230 V				
Frecuencia nominal / Rated Frequency	50 Hz				
Versión Firmware / Firmware version	V1.00				
Número de fases / Number of phases	Monofásico / Single phase				
Transformador de aislamiento / Isolation transformer	NO				

Está en cumplimiento con la norma: / Is in compliance with the standard:

- **UNE 217002: 2020** Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla

Está en cumplimiento con los requisitos de la norma y regulación: / Is in compliance with the requirements of standard and regulation:

- **IEC 62116** "Utility-interconnected photovoltaic inverters-Test procedure of islanding prevention measures"
- **Anexo I, apartado 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020**, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera: 08 de marzo de 2022. / This certificate is first issued on 08th of March 2022.
Este certificado es válido hasta: 24 de febrero de 2027. / This certificate is valid until the 24th of February 2027.

Madrid, 08 de marzo de 2022

Daniel Arranz Muñiz
Certification Manager

